



PLAN INDICATIF : NE PEUT SERVIR A L'EXECUTION



POSITION DES CHAINAGES PAR RAPPORT AU FOND DE FOSSE		ETAPES	
1	Côté PG	G	
2	Niv. 2	2000	
3	Lg. Flex	?	
4	Course	3500 maxi	
5	Niv. 1	FD ou FG	
	Niv. 2	FD ou FG	
6	Lrg Gaine	1310	
7	Courant	Mono 220 V	
	P	2,2 Kw	
	ln	12 A	
	ld	60 A	
8	Pos Four.	C	

ETAPES : 1- Position Verin 3- Lg. Flexible (10 ml max.) 5- Ferrage Portes 7- Besoin Electrique
 2- Ht Porte Niv.2 4- Course 6- Lrg. Gaine 8- Position Fourreaux

BON POUR ACCORD ET MISE EN FABRICATION

Date et cachet : _____ Signature : _____

DESCRIPTIF SOMMAIRE

- MONTE-CHARGES A VERIN LATERAL.
- DIMENSIONS PLATEAU: 900x1400.
- CHARGE UTILE: 400 KG.
- VITESSE ASCENSIONNELLE: 0,15 M/S.
- ACCES PAR PORTE BATTANTE UN VANTAIL A OUVERTURE ET FERMETURE MANUEL
- COMMANDES PALIERES PAR BOUTONS A PRESSION MAINTENUE.

TRAVAUX HORS LOT MONTE-CHARGES

AVANT POSE DE L'APPAREIL

LOT MAÇONNERIE

GAINÉ

- PERÇAGE, EXECUTION CUVETTE, PAROIS ENDUITS LISSES TOUTES FACES D'APLOMB ET EQUERRAGES RIGoureux.
- MISE A NIVEAU DU FOND DE CUVETTE.
- POUR INSTALLATION EXTERIEUR ET RISQUE DE PENETRATION D'EAU, EVACUATION EAU PUVIALE OU RESIDUELLE EN FOND DE CUVETTE.
- DEPART FOURREAUX VERS COFFRET TECHNIQUE. (2 Fourreaux Diam 80)

LOCAL MACHINERIE VENTILE

- Dimensions Coffret Technique : H 1800 x P 550 x L 550
- Espace Libre à prévoir devant coffret technique H2000xP700xL700

LOT VENTILATION

- VENTILATION LOCAL MACHINERIE VERS L'EXTERIEUR DU BATIMENT. ENERGIE A EVACUER 10Kcal PAR UTILISATION.

LOT ELECTRICITE

- ARRIVEE ELECTRIQUE (TRI + T+ N) ou(Mono+ T)
- PUIS. MOTEUR INSTALLE : Voir Tableau
- MISE EN PLACE CINTREAU SOUPLE AVEC AIGUILLE POUR ALIMENTATION COMMANDE DE PORTES

APRES POSE DE L'APPAREIL

LOT MAÇONNERIE ET AUTRES

- CALFEUTREMENT DES PORTES.
- CARRELAGE, RACCORD DES SEUILS.
- REVETEMENT OU PEINTURE.

LOT ELECTRICITE

- TABLEAU DE RACCORDEMENT SELON DTU.
- ECLAIRAGE GAINÉ.

Aucune fabrication de l' appareil ne sera engagée avant le retour des plans signés.

Creation	Modifications			Dess	Date	Indice
	Matiere : /	Ep. : /		Dessiné par : SL		
	Client : /	Affaire : /		Date : 04/06/08		
	Echelle: slc		Tolérances gén. : +/- 0,5	Origine : /		
RESERVATION MAÇONNERIE H400 G DS 900X1400X2000				6-H400-2-2		